



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, д. 6. Телефон. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району
607220, г. Арзамас, ул. Железнодорожный порядок, д. 6а, телефон: (83147) 9-78-14, факс: (83147) 9-78-19, e-mail: ondpr-arzamas@mchs.nnov.ru

г. Арзамас

" 27 " апреля 2018 года
10 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№ 64

По адресу/адресам: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 А.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 64 от «16» апреля 2018 г. Галанина Дмитрия Александровича – заместителя главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

частного дошкольного образовательного учреждения религиозной организации "Нижегородская епархия Русской православной церкви Московский патриархат" "Православный детский сад им. Преподобного Сергия Радонежского г. Арзамас" (далее – ЧДОУ РО «Православный детский сад имени преподобного Сергия Радонежского города Арзамаса»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С 10:00 «20» апреля 2018 г. по 10:00 «27» апреля 2018 г. Продолжительность 6 (шесть) рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 (шесть) рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ЧДОУ РО
«Православный детский сад
имени преподобного Сергия
Радонежского города Арзамаса»
Шейкова Елена Лазаревна

« 16 » апреля 2018 г. в 10 ч. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району – заместитель главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Галанин Дмитрий Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ЧДОУ РО «Православный детский сад имени преподобного Сергия Радонежского города Арзамаса» Шейкова Елена Лазаревна

(фамилия, имя, отчество последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного лица индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
1.	Над эвакуационными выходами из групповых ячеек (в том числе спальных помещений детей) отсутствуют световые табло «ВЫХОД».	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС России № 173 от 25.03.2009 г.	Директор ЧДОУ РО «Православный детский сад имени преподобного Сергия Радонежского города Арзамаса» Шейкова Елена Лазаревна
2.	Не представлены материалы на отделку фронтонов кровли с показателями групп горючести не превышающих Г2 - Г4.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, часть 11 статья 87 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.2.3 Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	Директор ЧДОУ РО «Православный детский сад имени преподобного Сергия Радонежского города Арзамаса» Шейкова Елена Лазаревна
3.	В подвальном помещении отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 2 пункт 1 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС России № 173 от 25.03.2009 г.	Директор ЧДОУ РО «Православный детский сад имени преподобного Сергия Радонежского города Арзамаса» Шейкова Елена Лазаревна
4.	В подвальном помещении в противопожарной перегородке 1-го типа складского помещения установлены двери с пределом огнестойкости менее EI30.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 88 таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.2.6. Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утв. Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288. (ранее действовали требования пункта 5.14* таблица 1, 2 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*	Директор ЧДОУ РО «Православный детский сад имени преподобного Сергия Радонежского города Арзамаса» Шейкова Елена Лазаревна

		«Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
5.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (гладильная, складские помещения кухни, складские помещения хранения хоз. инвентаря и игрушек) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Пункт 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390)	Директор ЧДОУ РО «Православный детский сад имени преподобного Сергия Радонежского города Арзамаса» Шейкова Елена Лазаревна


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Копия распоряжения религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» от 05.05.2012 № 8.

Подпись лиц, проводивших проверку

Заместитель главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Галанин Д.А.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Законный представитель юридического лица,
Директор ЧДОУ РО «Православный детский сад имени преподобного Сергия Радонежского города Арзамаса» Шейкова Елена Лазаревна


(подпись)

«27» апреля 2018 год

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____