



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, д. 6. Телефон. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, д. 6. Телефон. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району

607220, г. Арзамас, ул. Железнодорожный порядок, д. 6а, телефон: (83147) 9-78-14, факс: . (83147) 9-78-19,
e-mail: ondpr-arzamas@mchs.nnov.ru

Предписание № 25/1/64

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«27» апреля 2018 г.

Частное дошкольное образовательное учреждение религиозной организации "Нижегородская епархия Русской православной церкви Московский патриархат" "Православный детский сад им. Преподобного Сергия Радонежского г. Арзамас"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Галанина Дмитрия Александровича от «16» апреля 2018 года № 64, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» с «20» апреля 2018 г. по «27» апреля 2018 года (6 рабочих дней) проведена плановая проверка

Заместителем начальника ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району – заместителем главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Галаниным Дмитрием Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объекта защиты: частного дошкольного образовательного учреждения религиозной организации "Нижегородская епархия Русской православной церкви Московский патриархат" "Православный детский сад им. Преподобного Сергия Радонежского г. Арзамас" по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 А.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором ЧДОУ РО «Православный детский сад имени преподобного Сергия Радонежского города Арзамаса» Шейковой Еленой Лазаревной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1.	Над эвакуационными выходами из групповых ячеек (в том числе спальных помещений детей) отсутствуют световые табло «ВЫХОД».	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС России № 173 от 25.03.2009 г.	01.10.2018	
2.	Не представлены материалы на отделку фронтонов кровли с показателями групп горючести не превышающих Г2 - Г4.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, часть 11 статьи 87 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.2.3 свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	01.10.2018	
3.	В подвальном помещении отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 2 пункт 1 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС России № 173 от 25.03.2009 г.	01.10.2018	
4.	В подвальном помещении в противопожарной перегородке 1-го типа складского помещения установлены двери с пределом огнестойкости менее EI30.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 88 таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.2.6. свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утв. Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288. (ранее действовали требования пункта 5.14* таблица 1, 2 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	01.10.2018	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
5.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (гладильная, складские помещения кухни, складские помещения хранения хоз. инвентаря и игрушек) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Пункт 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390)	01.10.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, установленных сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР
по г. Арзамас и Арзамасскому району
Галанин Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» апреля 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель юридического лица,
Директор ЧДОУ РО «Православный детский сад имени
преподобного Сергия Радонежского города Арзамаса»
Шейкова Елена Лазаревна

«27» апреля 2018г.



✓ Шейкова Е.Л.
(подпись)